

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 90/_____

22.08.2022 г.

Время 11:57

Макинский с.о.
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 90 от 15.08.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал
САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», ул. Карагайлы ст-е 19., Акмолинская область, район Биржан сал, Макпал, Карагайлы (УЛИЦА).

5. Срок проведения проверки 22.08.2022 - 22.08.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Макпал отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», ул. Карагайлы ст-е 19.

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Проведено изменение функционального назначения кабинетов школы, эксплуатируемые как помещение детского мини-центра и сельского медицинского пункта без разработанной и утвержденной ПСД. Основание: п.16 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 50 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Инженер ДСС от лейтенант з/р Рахымбаев Динис М.Н. *Динис*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

*✓ Байтмишев Д.А. *Д.А.**

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

*✓ *Динис**

Приложение на « » листах

«22» 08 2022 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.